

АКТ на гидравлическое испытание

г. Екатеринбург

от « 13 » 09 2017г.

Объект испытания ул. Машиностроителей, 13
адрес, назначение, этажность
РАПСУ СО «ЭНТТ им В.И. Курочкина»

Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель Заказчика тепловой энергии (Абонента): РАПСУ СО «ЭНТТ им В.И. Курочкина»
наименование организации

_____ с одной стороны

должность, ФИО
и Представитель Исполнителя ООО «ЭнерКО» директор Щупов А.В. с другой стороны,
должность, ФИО

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями иной нормативно-технической документации составили настоящий акт о том, что « 13 » сентября 2017 года

проведено гидравлическое испытание на прочность и плотность:

наружных сетей пробным давлением _____ кгс/см², в течение _____ падение давления составило _____ кгс/см²,

тепловые узлы пробным давлением _____ кгс/см², в течение _____ падение давления составило _____ кгс/см².

системы отопления пробным давлением 6,10 кгс/см², в течение 15 мин падение давления составило 0,0 кгс/см²,

Заключение: Гидравлическое испытание наружных сетей / системы отопления / горячего водоснабжения

ПРИНЯТО , НЕ ПРИНЯТО .

За качество гидравлического испытания отвечает представитель Исполнителя, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Потребителя.

Гидравлические испытания проводилась в присутствии представителя теплоснабжающей организации да , нет .

Представитель Исполнителя _____ А.В. Щупов
Представитель Заказчика _____

